



LATVIJAS REPUBLIKA
PREIĻU NOVADA DOME

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES PROTOKOLS

2010.gada 18.maijā
Preiļos

Nr.8.

Atklāta novada ārkārtas domes sēde sasaukta plkst. 13⁰⁰.
Sēdi sāk plkst. 13⁰⁰.

Sēdi vada novada domes priekšsēdētājs - *Aldis ADAMOVIČS*

Sēdi protokolē domes sekretāre - *Janīna CVEČKOVSKA*

Sēdē piedalās novada domes deputāti:

Jānis ANSPOKS
Juris ERTS
Juris KOVAĻEVSKIS
Valentīna LINIŅA
Viktors OZOLIŅŠ
Oļegs HĻEBŅIKOVŠ
Maruta PLIVDA
Ligita PAUNIŅA
Lauris PASTARS
Vitālijs PLIVDA
Alberts VUCĀNS
Andrejs ZAGORSKIS

Sēdē nepiedalās:

Nikolajs BOGDANOVŠ - nav ziņojis neierašanās;
Maruta PLIVDA - nav ziņojusi neierašanās iemeslu;

Piedalās pieaicinātie:

Vladimirs Ivanovs - izpilddirektors;
Jānis Vaivods - Sabiedrisko attiecību speciālists;
Zigmārs Erts - Attīstības daļas vadītājs;
Raimonds Rubins - Saunas pagasta pārvaldes vadītājs;
Iveta Stašulāne - Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja;
Bonifācijs Kļavinskis - Pelēču pagasta pārvaldes saimniecības daļas vadītājs;
SIA „Eiropas Savienības projektu aģentūra” pārstāvji;

DARBA KĀRTĪBA:

1. Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu un ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas teritoriju.
2. Par Eiropas savienības ERAF projekta pieteikumu „Ūdenssaimniecības attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā”.
3. Par Eiropas savienības ERAF projekta pieteikumu „Ūdenssaimniecības attīstība Preiļu novada Pelēču pagasta Pelēču ciemā”.

Deputāti vienbalsīgi apstiprina sēdes darba kārtību.

p.1.

PAR ŪDENSSAIMNIECĪBAS SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEGŠANU UN ŪDENSSAIMNIECĪBAS SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS TERITORIJU.

(A.Adamovičs, V.Ivanovs, V.Plivda, V.Ozoliņš)

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15. Panta 1.daļu, kurā, kā viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir noteikta organizēt iedzīvotāju komunālos pakalpojumus, 21. pantu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas attiecīgās pašvaldības pārziņā,

atklāti un vārdiski balsojot:

A.Adamovičs - par, J.Anspoks - par, N.Bogdanovs - sēdē nepiedalās, J.Erts - par, J.Kovajevskis - par, V.Liniņa - par, V.Ozoliņš - par, O.Hļebņikovs - par, M.Plivda - sēdē nepiedalās, L.Pauniņa - par, L.Pastars - par, V.Plivda - par, J.Stepanovs - par, A.Vucāns - par, A.Zagorskis - par,

ar 13 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, *dome N O L E M J:*

1. Ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojumi) Preiļu novada, Saunas pagasta administratīvajā teritorijā un Pelēču pagasta administratīvajā teritorijā nodrošina Preiļu novada pašvaldības pakļautībā esošas struktūrvienības– Saunas pagasta pārvalde un Pelēču pagasta pārvalde (turpmāk – Struktūrvienība).

2. Pakalpojumi ir:

2.1. Ūdens ieguve, attīrīšana un novadīšana pa centralizēto ūdensapgādes tīklu līdz patērētājam;

2.2. Notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, attīrīšana un novadīšana līdz iztekai ūdenstilpē.

3. Pašvaldības lēmuma pieņemšanas brīdī Preiļu novada administratīvajās teritorijās Saunas pagastā un Pelēču pagastā ir spēkā tarifi, kas apstiprināti ar:

3.1. Saunas pagasta padomes lēmumu „Par ūdens apgādes un kanalizācijas tarifu izmaiņām”, 2008. gada 13. martā, protokols Nr. 4., 5.§ (pielikums Nr. 1.);

3.2. Pelēču pagasta padomes lēmumu „Par ūdens tarifu apstiprināšanu”, 2005. gada 22. novembrī, protokols Nr. 12., p.13. (pielikums Nr. 2.).

Izsūtīt:

SIA “Preiļu Saimnieks”;

Tehniskā daļa;

Izpilddirektors;

Pelēču pagasta pārvalde;

Saunas pagasta pārvalde.

**PAR EIROPAS SAVIENĪBAS ERAF PROJEKTA PIETEIKUMU
„ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA PREIĻU NOVADA PRĪKUĻU CIEMĀ”**

(A.Adamovičs, SIA „Eiropas Savienības projektu aģentūra” pārstāvji,
O.Hļebņikovs, A.Zagorskis, V.Ivanovs)

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu, 2008. gada 28.jūlija MK noteikumiem Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” (ar grozījumiem līdz 20.03.2010.), pamatojoties uz izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā”:

atklāti un vārdiski balsojot:

A.Adamovičs - par, J.Anspoks - par, N.Bogdanovs - sēdē nepiedalās, J.Erts - par, J.Kovaļevskis - par, V.Liniņa - par, V.Ozoliņš - par, O.Hļebņikovs - par, M.Plivda - sēdē nepiedalās, L.Pauniņa - par, L.Pastars - par, V.Plivda - par, J.Stepanovs - par, A.Vucāns - par, A.Zagorskis - par,

ar 13 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, *dome N O L E M J:*

1. Apstiprināt Preiļu novada domes izstrādāto un 2010. gada 18.maijā iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā”.
2. Apstiprināt investīciju projekta finanšu plānu, kas atspoguļots tehniski ekonomiskajā pamatojumā.

Finansējuma plāns projekta īstenošanas gada cenās (LVL)

| Gads | Kopējās izmaksas | Neattiecināmās izmaksas | Kopējās attiecināmās izmaksas | Publiskās izmaksas | | | | | |
|-------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|--|-----------|-------------------------|----------------|
| | | | | ERAF / KF finansējums | | Pārējais finansējums | | | |
| | | | | | | Attiecināmais valsts budžeta finansējums | | Pašvaldības finansējums | |
| 2010 | 26 019,84 | 4 515,84 | 21 504,00 | 18 278,40 | 85.00 % | - | 0% | 3 225,60 | 15.00 % |
| 2011 | 346 345,56 | 60 109,56 | 286 236,00 | 243 300,60 | 85.00 % | - | 0% | 42 935,40 | 15.00 % |
| Kopā | 372 365,40 | 64 625,40 | 307 740,00 | 261 579,00 | 85.00 % | - | 0% | 46 161,00 | 15.00 % |

3. Apstiprināt investīciju projekta pasākumus (komponentes).

Investīciju projekta pasākumi (komponentes)

| Pasākums | Pasākuma raksturojums | Pasākuma mērķis | Pasākuma nepieciešamības un izvēles pamatojums |
|----------|-----------------------|-----------------|--|
|----------|-----------------------|-----------------|--|

| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>U1 Ūdens ieguves vietas sakārtošana</p> | <p>Artēziskās akas Nr.13735 2,0l/sek. rekonstrukcija.</p> | <p>Artēziskajam urbumam jānodrošina dzeramā ūdens piegāde apvienotajai ūdensapgādes sistēmai.</p> | <p>Esošajā situācijā darbojas tikai viens urbums, kuram nav pietiekošs ūdens debīts, tādēļ rodas nepieciešamība pēc papildus urbuma, kas kalpotu vēl kā rezerves urbums, lai nodrošinātu nepieciešamo ūdens apjomu sistēmā un nepieciešamo ūdens rezervju nodrošināšanai atbilstoši standartam LBN 222-99. Rezerves urbuma rekonstrukciju Preiļu novada Prīkuļu ciems veiks par būvnieka līdzekļiem, jo tam vēl ir spēkā garantija.</p> |
| <p>U2,U3 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija</p> | <p>Ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukcija 2165 m</p> | <p>Nodrošina esošajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem nepārtrauktu dzeramā ūdens piegādi, kvalitatīvu dzeramo ūdeni un samazināt ūdens zudumus.</p> | <p>Esošais ūdensapgādes pakalpojumu nodrošinājuma līmenis 81%</p> |
| <p>K1 Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve</p> | <p>Jauna BIO-40 izbūve. Esošo BIO-100 demontāža, dīķu rekultivācija.</p> | <p>Notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes nodrošinājums. Notekūdeņu attīrīšana atbilstoši MK noteikumu nr34"Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī" (22.01.2002) prasībām un LR MK noteikumu nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli" (02.05.2006) prasībām.</p> | <p>Esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas šobrīd nav funkcionējošas, darbojas mehāniskajā režīmā, tā rezultātā vidē nonāk neattīrīti notekūdeņi. Turklāt esošās attīrīšanas iekārtas ir ar nepamatoti lielu jaudu, kas palielina ekspluatācijas un elektroenerģijas izmaksas.</p> |
| <p>K2 Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve</p> | <p>Divu jaunu KSS izbūve 4,0 m³/h un 4,0 m³/h</p> | <p>Nodrošināt esošajiem kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem nepārtrauktu kvalitatīvu pakalpojumu notekūdeņu novadīšanu un samazināt avāriju</p> | <p>Esošajā situācijā ir kanalizācijas sūkņu stacija, taču tās jauda sastāda 0,5m³/h. sūknis darbojas ar rokas vadību, turklāt KSS novietojums ir tālu no NAI izbūves vietas. kur ir plānota jaunā KSS stacijas izbūve. Esošās situācijas reljefa īpatnības dēļ rodas</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | skaitu un notekūdeņu noplūdi gruntsūdeņos. | nepieciešamība pēc jaunas KSS stacijas izbūves pieslēdzot jaunus pieslēgumus, kā arī kanalizācijas sistēmas trases pagarinājuma dēļ rodas nepieciešamība pēc jaunas KSS stacijas. |
| K3,K4 Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un jaunu tīklu izbūve. | Kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija 125 m un jaunu cauruļvadu izbūve 2635 m un jaunu spiedvadu izbūve 127 m. | Nodrošināt esošajiem kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem nepārtrauktu kvalitatīvu pakalpojumu notekūdeņu novadīšanu un samazināt avāriju skaitu un notekūdeņu noplūdi gruntsūdeņos | Kritiskā stāvoklī ir lielākā daļa no esošajiem cauruļvadiem. Nav atbilstošs plūsmas ātrums. Biežas avārijas, notekūdeņu noplūdes. Esošais kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājuma līmenis ir 24%. |

4. Projekta finansēšanā nodrošināt Preiļu novada pašvaldības ieguldījuma daļu no projekta kopējām izmaksām un gatavot iesniegumu *ERAF* finansējuma saņemšanai.

5. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.

6. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma Par PVN nodokli normu par priekšnodokļa atskaitīšanu.

7. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas *ERAF* finansējuma saņemējam.

Izsūtīt:

SIA "Preiļu Saimnieks";

Tehniskā daļa;

Izpilddirektors;

Saunas pagasta pārvalde.

Deputāts Juris Erts turpmākā domes sēdes darbā nepiedalās.

PAR EIROPAS SAVIENĪBAS ERAF PROJEKTA PIETEIKUMU
„ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA PREIĻU NOVADA PELEČU PAGASTA
PELEČU CIEMĀ”

(A.Adamovičs, SIA „Eiropas Savienības projektu aģentūra” pārstāvji, O.Hļebņikovs)

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15. panta 1. punktu, 2008. gada 28. jūlija MK noteikumiem Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” (ar grozījumiem līdz 20.03.2010.), pamatojoties uz izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā”,

atklāti un vārdiski balsojot:

A.Adamovičs - par, J.Anspoks - par, N.Bogdanovs - sēdē nepiedalās,
J.Erts - sēdē nepiedalās, J.Kovaļevskis - par, V.Liniņa - par, V.Ozoliņš - par,
O.Hļebņikovs - par, M.Plivda - sēdē nepiedalās, L.Pauniņa - par, L.Pastars - par,
V.Plivda - par, J.Stepanovs - par, A.Vucāns - par, A.Zagorskis - par,

ar 12 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, *dome N O L E M J:*

1. Apstiprināt Preiļu novada domes izstrādāto un 2010. gada 18.maijā iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā”.
2. Apstiprināt investīciju projekta finanšu plānu, kas atspoguļots tehniski ekonomiskajā pamatojumā.

Finansējuma plāns projekta īstenošanas gada cenās (LVL)

| Gads | Kopējās izmaksas | Neattiecināmās izmaksas | Kopējās attiecināmās izmaksas | Publiskās izmaksas | | | | | |
|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|--|-----------|-------------------------|--------------------|
| | | | | ERAF / KF finansējums | | Pārējais finansējums | | | |
| | | | | | | Attiecināmais valsts budžeta finansējums | | Pašvaldības finansējums | |
| 2010 | 25 488,65 | 4 423,65 | 21 065,00 | 17 905,25 | 85.00 % | - | 0% | 3 159,75 | 15.00 % |
| 2011 | 342 004,08 | 59 356,08 | 282 648,00 | 240 250,80 | 85.00 % | - | 0% | 42 397,20 | 15.00 % |
| Kopā | 367 492,73 | 63 779,73 | 303 713,00 | 258 156,05 | 85.00 % | - | 0% | 45 556,95 | 15.00 % |

3. Apstiprināt investīciju projekta pasākumus (komponentes).

Investīciju projekta pasākumi (komponentes)

| Pasākums | Pasākuma raksturojums | Pasākuma mērķis | Pasākuma nepieciešamības un izvēles pamatojums |
|---|---|--|--|
| U1 Ūdens ieguves vietas sakārtošana | Artēziskās akas Nr.13634 3,0 l/sek rekonstrukcija | Artēziskajiem urbumiem jānodrošina dzeramā ūdens piegāde centralizētai ūdensapgādes sistēmai. | Urbumi ir sliktā tehniskā stāvoklī, kaut arī tiem nesen veikta rekonstrukcija, taču ļoti nekvalitatīvi, urbuma apsaistē neietilpst filtri, kas bojā sūkņus un strauji samazina tā kalpošanas laiku. Šobrīd sūkņi tiek mainīti ik pēc trīs mēnešiem. Turklāt apsaistes cauruļvadiem jau novērojama rūsa, turklāt būvnieka garantijas termiņš ir beidzies. |
| U2,U3 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un jaunu izbūve | Ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukcija 2 993 m un jaunu tīklu izbūve 397m. | Nodrošināt esošajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem nepārtrauktu dzeramā ūdens piegādi, kvalitatīvu dzeramo ūdeni un samazināt ūdens zudumus. | Esošais ūdensapgādes pakalpojumu nodrošinājuma līmenis 98% no ciema iedzīvotājiem. |
| K1 Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve | Jauna BIO-40 izbūve. Esošo BIO-2x100 demontāža, dīķu rekultivācija. | Notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes nodrošinājums. Notekūdeņu attīrīšana atbilstoši MK noteikumu nr.34. "Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī" (22.01.2002) prasībām un LR MK noteikumu nr.362. "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli" (02.05.2006) prasībām. | Esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas šobrīd nav funkcionējošas, turklāt ir ar nepamatoti lielu jaudu, kas palielina ekspluatācijas un elektroenerģijas izmaksas. |
| K2 Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve un rekonstrukcija | Jaunas KSS izbūve 3,0 m ³ /h. Esošās KSS rekonstrukcija 4,8 m ³ /h. | Nodrošināt esošajiem un jaunajiem kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem nepārtrauktu kvalitatīvu pakalpojumu notekūdeņu novadīšanu un samazināt avāriju skaitu un notekūdeņu noplūdi gruntsūdeņos. | Kanalizācijas sūkņu stacijas aka ir sliktā stāvoklī, nepieciešama sūkņa nomaiņa, kas spētu nodrošināt ilgtermiņā 98% Plāča ciema iedzīvotāju notekūdeņu caurplūdumu. Esošās situācijas reljefa īpatnības dēļ rodas nepieciešamība pēc jaunas KSS stacijas izbūves |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | | pieslēdzot jaunus pieslēgumus. |
| K3,K4 Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un jaunu tīklu izbūve. | Kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija 627 m un jaunu izbūve 1 234 m un jaunu spiedvadu izbūve 238 m. | Nodrošināt esošajiem un jaunajiem kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem nepārtrauktu kvalitatīvu pakalpojumu notekūdeņu novadīšanu un samazināt avāriju skaitu un notekūdeņu noplūdi gruntsūdeņos | Kritiskā stāvoklī ir lielākā daļa no esošajiem cauruļvadiem. Nav atbilstošs plūsmas ātrums. Biežas avārijas, notekūdeņu noplūdes. Esošais kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājuma līmenis ir 20%, pēc prioritāra projekta plānots sasniegt 50%. |

4. Projekta finansēšanā nodrošināt Preiļu novada pašvaldības ieguldījuma daļu no projekta kopējām izmaksām un gatavot iesniegumu *ERAF* finansējuma saņemšanai.

5. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.

6. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma Par PVN nodokli normu par priekšnodokļa atskaitīšanu.

7. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas *ERAF* finansējuma saņemējam.

Izsūtīt:

SIA "Preiļu Saimnieks";

Tehniskā daļa;

Izpilddirektors;

Pelēču pagasta pārvalde.

Sēdi beidz plkst.13:40.

Novada domes priekšsēdētājs
18.05.2010.

A.Adamovičs

Protokolēja

J.Cvečkowska