

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“PREIĻU SAIMNIEKS”

Liepu iela 2, Preiļi, LV-5301, tālrunis 22047474, e-pasts: psaimnieks@preili.lv, www.preilusaimnieks.lv
Reģ. Nr.47703001720, N/k LV30UNLA0026000609608, A/S “SEB Banka”, bankas kods UNLALV2X

Preiļos

07.08.2023. Nr. 1.9/

Uz 02.08.2023. iesniegumu

SIA “Preiļu putni”

e-pasts: jevgennijs.dmitrijevs@apfholdings.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI

būvprojekta izstrādei par kanalizācijas sistēmas pieslēgšanu pie pilsētas centralizētajiem kanalizācijas tīkliem objektiem Rietumu ielā 5 un Rietumu ielā 7, Preiļos.

Kadastra apzīmējums un adrese: 76580030363; 76580030368, Rietumu iela 5, Rietumu iela 7, Preiļi

Izstrādājot būvprojektu, kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai pie Preiļu pilsētas centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, objektiem Rietumu ielā 5 un Rietumu ielā 7, Preiļos, ievērot sekojošus nosacījumus:

- Pieslēgties centralizētās kanalizācijas tīklam kanalizācijas skatakā, kas atrodas pie kanalizācijas sūkņu stacijas ēkas Rietumus ielā.
- Ierīkot notekūdeņu daudzumam un kvalitātei atbilstošu smilšu atdalītāju.
- Ierīkot notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtas, ja notekūdeņu maksimālā koncentrācija pārsniedz Preiļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2022/33 noteiktās notekūdeņu piesārņojošo vielu normas.

Piesārņojošā viela	koncentrācija
Kopējās suspendētās vielas, mg/l	300
Ķīmiskais skābekļa patēriņš (KSP), mg/l	700
Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP), mg/l	300
Kopējais fosfors, mg/l	8
Kopējais slāpeklis, mg/l	40
Tauki, mg/l	30
pH līmenis	6,5-8,5
Temperatūra C	<40
Naftas produkti	0

- Pēc kanalizācijas tīklu izbūves veikt ierīkoto inženiertīklu digitālo uzmērīšanu un vienu šādu izpildmērījuma plānu iesniegt SIA “Preiļu saimnieks”.
- Pēc pieslēguma ierīkošanas būvdarbu pabeigšanas nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam jāsaņem pakalpojuma sniedzēja izsniegts atzinums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai un jānoslēdz pakalpojuma līgums.
- Visiem būvniecības darbiem jābūt izpildītiem, netraucējot esošās sistēmas ekspluatācijas režīmu.
- Tehniskie noteikumi ir derīgi 2 (divus) gadus no izsniegšanas datuma

Pielikumā:

Plāns ar iezīmētu kanalizācijas vada pieslēguma vietu.

Valdes priekšsēdētājs

I. Indriksons

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠUELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Tehniskos noteikumus sagatavoja:

ŪK sistēmu speciālists A. Brics, t. 25486682

