

**Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes Nr. 1
uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem atklātā konkursā “Preiļu
1.pamatskolas 1., 2. un 3.kārtas telpu pārbūve”, iepirkuma identifikācijas
Nr. PND 2018/9K ERAF, ietvaros:**

Šis dokuments ir neatņemama atklātā konkursa “Preiļu 1.pamatskolas 1., 2. un 3.kārtas telpu pārbūve”, id.nr. PND 2018/9AK ERAF nolikuma sastāvdaļa, to jāņem vērā un tas attiecas uz visiem pretendentiem, kas iesniedz piedāvājumu.

Komisija sniedz šādus skaidrojumus par atklātā konkursa Nolikumu:

1.jautājums	Sniegt precizējumu par darbu apjomos (lokālā tāmē Nr.1-1, poz.59) un būvprojektā D34-AR_66-01 lapā paredzēto sienas flīzes Pavigres 21 , glancētas, tonis Gelo, daudzums 158.6m ² , izmēriem?
Atbilde	Sakara ar to, ka arī pašlaik objektā sienu flīzes ir standarta izmēra, tas ir 20x30cm, Pretendentiem sagatavojot piedāvājumu jāparedz sienu flīzes ar standarta izmēru 20x30cm.