

Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes Nr. 1
uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem iepirkumā “Tenisa kortu ierīkošana Preiļu pilsētas pludmalē Daugavpils iela 53A, Preiļos”, iepirkuma identifikācijas Nr. PND 2018/21M, ietvaros:

Šis dokuments ir neatņemama iepirkuma “Tenisa kortu ierīkošana Preiļu pilsētas pludmalē Daugavpils iela 53A, Preiļos”, id.nr. PND 2018/21M nolikuma sastāvdaļa, to jāņem vērā un tas attiecas uz visiem pretendentiem, kas iesniedz piedāvājumu.

Komisija sniedz šādus skaidrojumus:

1.jautājums	Ir paredzēti stabi kvadrātveida (100x100), bet praksē tiek piemēroti apaļveida ar šķērssgriezumu d=80mm
Atbilde	<u>Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēti metāla nožogojuma stabiņi 100x100x4700(h)mm, 57gab.(skat. lapu TS-6 „Darbu apjomu saraksts” 6.p.)</u> Kvadrātveida stabus var aizstāt ar apaļiem profilētiem stabiem, diametrs 80mm, ar PVC cepurīti. Staba sienas biezums 1,5mm. Apstrāde - karsti cinkots, krāsots pulverkrāsā, zaļš tonis RAL 6005.
2.jautājums	Stabu specifikācija (izmēri), tīkla izmēri, šūnas izmēri, stieplu biezumu, pārklājumu, krāsas toni.
Atbilde	<u>Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzētais tenisa korta nožogojuma augstums 4m, 138 tekošie metri (skat. lapu TS-6 „Darbu apjomu saraksts” 6.p.)</u> Nepieciešams augstvērtīgs un kvalitatīvs pītais žogs no augstas izturības stieples. Apstrāde - cinkots un pārklāts ar PVC. Stieples diametrs ar pārklājumu- 2,8mm, šūnas izmērs 63x63mm, zaļš tonis RAL 6005.